

黄南州城镇污水垃圾处理设施建设运行情况专项督查
问题整改验收销号公示表

整改任务概述	同仁市污水处理厂：1. 设计处理能力为 0.5 万吨/日，实际进水量 0.58 万吨/日，目前超负荷运行。二期提标扩容项目应于 2020 年年底完成，但督察时仅完成提标工作，扩容工程进展缓慢。2. 污泥间未配套建设除臭设施。3. 加氯间闲置。4. 进口在线监测站房建设不规范，设备老化，未安装视频监控，废液存储不规范，校验过程不完整。出口站房等比例采样器不满足要求，UPS 存在故障。5. 危废库房建设不规范，危废超期贮存。6. 未按项目竣工环保验收要求拆除燃煤锅炉。7. 未按排污许可要求填报执行（守法）报告、信息公开不及时。
整改实施主体	同仁市住房和城乡建设局
整改目标	深入贯彻落实习近平生态文明思想，积极落实省、州、市委政府关于城镇生活污水处理有关要求，加快同仁市污水收集处理设施建设，不断提升污水治理成效。
整改措施及成效	一是 2020 年 3 月实施同仁市生活污水处理厂提标升级扩建项目，超负荷运行问题已解决；二是已建设污泥间配套建设除臭设施；三是提标扩建项目完成后加氯间已更改为紫外消毒间；四是 2023 年 8 月更新进口在线设备；五是规范危废库房，统计危废储存量，完成转移；六是已按环保验收要求拆除了燃煤锅炉；七是已按排污许可要求填报执行报告、及时公开信息。

整改完成 时间	2025 年 8 月
社会监督 单位及联 系电话	同仁市人民政府 电话：0973-8722491