

黄南州2021年同仁市农牧区及城区饮用水卫生监测项目第一季度样品结果表

检测单位：黄南州疾控中心

检测者：李明菊 彬巴卓玛 海峰 张晓梅

审核：丰丽艳 陈占财

检测日期 2021-03-02

报告日期：2021-03-10

项目 / 编号	样本标识号	采样点	菌落总数 (CFU / ml)	总大肠菌群 (MPN / 100ml)	耐热大肠菌群 (MPN / 100ml)	色度 (度)	浊度 (NTU)	嗅味	可见物	PH	硬度 (mg / L)	COD (mg / L)	溶固 (mg / L)	氯化物 (mg / L)	氟化物 (mg / L)	硝酸盐氮 (mg / L)	硫酸盐 (mg / L)	肉眼可见物	氨氮 (mg / L)	铁 (mg / L)	锰 (mg / L)	砷 (mg / L)
1	20210006	隆务镇措玉村人饮	1	未检出	未检出	<5	<1	无	无	7.90	231	0.42	276	7.02	0.21	2.04	35.7	无	<0.5	<0.3	<0.1	<0.01
2	20210007	隆务镇加毛三村人饮	1	未检出	未检出	<5	<1	无	无	8.26	205	0.36	398	6.19	0.13	1.32	30.8	无	<0.5	<0.3	<0.1	<0.01
3	20210008	年都乎乡曲麻村人饮	4	未检出	未检出	<5	<1	无	无	8.13	203	0.71	262	7.44	0.18	2.29	33.1	无	<0.5	<0.3	<0.1	<0.01
4	20210009	年都乎乡夏卜浪村人饮	5	未检出	未检出	<5	<1	无	少量泥沙	7.85	199	0.69	294	6.16	0.17	1.94	73.5	少量泥沙	<0.5	<0.3	<0.1	<0.01
5	20210010	多哇镇直跃村人饮	53	2	2	<5	<1	无	无	7.94	243	0.88	311	5.43	0.15	1.34	34.2	无	<0.5	<0.3	<0.1	<0.01
6	20210011	多哇镇东维村人饮	1.6×10 ²	未检出	未检出	<5	<1	无	无	8.22	233	0.89	255	4.89	0.15	1.12	16.0	无	<0.5	<0.3	<0.1	<0.01
7	20210012	瓜什则乡赛青村人饮	2	2	2	<5	<1	无	无	7.94	235	0.73	307	5.98	0.13	1.83	42.2	无	<0.5	<0.3	<0.1	<0.01
8	20210013	瓜什则乡力吉村人饮	4	未检出	未检出	<5	<1	无	无	8.11	247	0.54	324	5.31	0.12	1.88	71.5	无	<0.5	<0.3	<0.1	<0.01
9	20210014	双朋西乡双朋西村人饮	12	未检出	未检出	<5	<1	无	无	8.18	266	1.02	348	11.99	0.23	3.80	38.4	无	<0.5	<0.3	<0.1	<0.01
10	20210015	双朋西乡协智村人饮	2.2×10 ²	11	8	<5	<1	无	无	8.02	133	2.42	358	11.22	0.28	2.77	33.8	无	<0.5	<0.3	<0.1	<0.01
11	20210016	保安镇四村城内人饮	2	未检出	未检出	<5	<1	无	无	8.16	245	0.67	360	19.67	0.36	4.93	38.9	无	<0.5	<0.3	<0.1	<0.01
12	20210017	保安镇浪加村人饮	2	未检出	未检出	<5	<1	无	无	8.15	207	1.40	430	35.95	0.54	7.14	45.7	无	<0.5	<0.3	<0.1	<0.01
13	20210018	保安镇全都村人饮	1.2×10 ²	2	未检出	<5	<1	无	无	7.90	109	0.43	301	10.86	0.38	1.87	13.0	无	<0.5	<0.3	<0.1	<0.01
14	20210019	保安镇双处村人饮	22	未检出	未检出	<5	<1	无	无	8.09	300	0.86	330	11.10	0.26	4.51	20.1	无	<0.5	<0.3	<0.1	<0.01
15	20210020	曲库乎乡多哇村人饮	6.2×10 ²	2	2	<5	<1	无	无	8.09	187	0.71	396	12.25	0.39	3.26	81.9	无	<0.5	<0.3	<0.1	0.01 (复测0.01)
16	20210021	曲库乎乡古德村人饮	1.1×10 ³	5	2	<5	<1	无	无	8.19	145	0.68	438	12.21	0.39	3.12	101.9	无	<0.5	<0.3	<0.1	0.02 (复测0.02)
17	20210022	黄乃亥乡日秀么村人饮	5	未检出	未检出	<5	<1	无	无	8.26	133	0.40	154	5.05	0.21	1.37	23.0	无	<0.5	<0.3	<0.1	<0.01
18	20210023	扎毛乡立仓村人饮	6	未检出	未检出	<5	<1	无	无	8.14	416	1.13	638	18.32	0.47	1.98	127.4	无	<0.5	<0.3	<0.1	<0.01
19	20210024	扎毛乡扎毛村人饮	6	未检出	未检出	<5	<1	无	无	8.16	366	1.34	633	19.01	0.48	1.96	133.9	无	<0.5	<0.3	<0.1	<0.01
20	20210025	兰采乡兰采村人饮	7	未检出	未检出	<5	<1	无	无	7.99	231	0.82	291	11.95	0.22	1.98	19.5	无	<0.5	<0.3	<0.1	0.07 (复测0.07)
21	20210026	牙浪乡乙里村人饮	11	未检出	未检出	<5	<1	无	无	8.25	217	0.45	276	5.69	0.16	1.53	32.9	无	<0.5	<0.3	<0.1	<0.01
22	20210027	牙浪乡牙浪村人饮	8	未检出	未检出	<5	<1	无	无	8.30	249	0.52	281	5.74	0.18	1.56	34.1	无	<0.5	<0.3	<0.1	<0.01
23	20210028	加吾乡俄毛村人饮	3	未检出	未检出	<5	<1	无	无	7.76	247	0.34	318	6.01	0.45	1.88	11.0	无	<0.5	<0.3	<0.1	<0.01
24	20210029	加吾乡加吾岗村人饮	4	未检出	未检出	<5	<1	无	无	8.40	336	0.13	432	6.44	0.15	1.31	54.6	无	<0.5	<0.3	<0.1	<0.01
25	20210030	同仁建卫小区	2	未检出	未检出	<5	<1	无	无	8.26	310	0.95	475	12.65	0.27	2.16	104.1	无	<0.5	<0.3	<0.1	<0.01
26	20210031	同仁城南小区	2	未检出	未检出	<5	<1	无	无	8.31	308	0.78	474	12.27	0.27	2.18	104.4	无	<0.5	<0.3	<0.1	<0.01
27	20210032	同仁惠民小区	19	8	8	<5	<1	无	无	8.31	278	0.84	475	12.48	0.27	2.21	104.8	无	<0.5	<0.3	<0.1	<0.01
28	20210033	黄南州疾控家属院	1	5	未检出	<5	<1	无	无	8.29	276	0.78	475	12.38	0.28	2.22	105.4	无	<0.5	<0.3	<0.1	<0.01
29	20210034	农牧局家属院	10	13	13	<5	<1	无	无	8.25	270	0.86	477	12.49	0.25	2.17	104.3	无	<0.5	<0.3	<0.1	<0.01
30	20210035	城区	9	7	2	<5	<1	无	无	8.27	290	0.93	477	12.30	0.25	2.19	105.4	无	<0.5	<0.3	<0.1	<0.01