



谱测检测
PUCE TESTING



172900140048

检测报告

INSPECTION REPORT

报告编号: 20222221-2

样品名称: _____

检验类型: _____

送样单位: _____ 同仁市自来水公司

报告日期: _____ 2022-12-22



青海谱测检测有限公司

Qinghai PuceTesting Co., Ltd.

检测报告

报告编号：20222221-2

第 1 页，共 3 页

样品名称	出厂水	送（抽）样方式	送样
送（抽）样单位	同仁市自来水公司	检验类型	委托检测
水源地	——		
样品数量	5L+2L+0.5L×2 无菌袋	送（抽）样人	桑杰卡
送（抽）样日期	2022-12-8	报告日期	2022-12-22
注：送检样品及相关信息由委托方提供及确认，公司不承担证实其完整性、真实性的责任。			
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氟化物、氯化物、六价铬、总氰化物、氨氮、铅、砷、汞、镉、硒、铝、铁、锰、锌、铜、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、硫酸盐、硝酸盐、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯		
综合判断依据	GB5749-2006 表一		
所用主要仪器	电感耦合等离子体质谱仪、气相色谱仪、流动注射仪、pH 计、浊度计、电子分析天平、生化培养箱		
检验结论	——		
备注	——		

检测
检验
630101

编制： 瑞杰

复核： 桑杰卡

签发：

签发日期：

2022-12-22



检测报告

报告编号：20222221-2

第 2 页，共 3 页

序号	项目/（单位）	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
1	色度（度）	GB/T5750.4-2006	≤15	0	合格	——
2	浑浊度（NTU）	GB/T5750.4-2006	≤1	0	合格	——
3	臭和味	GB/T5750.4-2006	无异臭，异味	无异臭， 异味	合格	——
4	肉眼可见物	GB/T5750.4-2006	无	无	合格	——
5	pH 值（25℃）	GB/T5750.4-2006	6.5-8.5	8.29	合格	——
6	总硬度（mg/L）	GB/T5750.4-2006	≤450	394	合格	——
7	溶解性总固体（mg/L）	GB/T5750.4-2006	≤1000	384	合格	——
8	耗氧量（以 O ₂ 计，mg/L）	GB/T5750.7-2006	≤3	1.47	合格	——
9	氟化物（mg/L）	GB/T5750.5-2006	≤1.0	0.622	合格	——
10	氯化物（mg/L）	GB/T5750.5-2006	≤250	18.4	合格	——
11	硫酸盐（mg/L）	GB/T5750.5-2006	≤250	121.4	合格	——
12	硝酸盐（以 N 计 mg/L）	GB/T5750.5-2006	≤10	3.90	合格	——
13	六价铬（mg/L）	HJ908-2017	<0.05	0.00447	合格	——
14	总氰化物（mg/L）	HJ823-2017	<0.05	未检出	合格	检出限： 0.001mg/L
15	氨氮（以 N 计 mg/L）	HJ666-2013	≤0.5	未检出	合格	检出限： 0.01mg/L
16	挥发酚（以苯酚计 mg/L）	HJ825-2017	<0.002	未检出	合格	检出限： 0.21ug/L
17	阴离子合成洗涤剂（mg/L）	HJ826-2017	<0.3	未检出	合格	检出限： 0.04mg/L
18	铅（mg/L）	GB/T5750.6-2006	<0.01	未检出	合格	检出限： 0.07μg/L
19	砷（mg/L）	GB/T5750.6-2006	<0.01	0.00576	合格	——
20	镉（mg/L）	GB/T5750.6-2006	<0.005	未检出	合格	检出限： 0.06μg/L
21	汞（mg/L）	GB/T5750.6-2006	<0.001	未检出	合格	检出限： 0.07μg/L
22	硒（mg/L）	GB/T5750.6-2006	<0.01	0.000739	合格	——



检测报告

报告编号: 20222221-2

第 3 页, 共 3 页

序号	项目/(单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
23	铝 (mg/L)	GB/T5750.6-2006	<0.2	0.00495	合格	---
24	铁 (mg/L)	GB/T5750.6-2006	<0.3	0.00110	合格	---
25	锰 (mg/L)	GB/T5750.6-2006	<0.1	0.00203	合格	---
26	铜 (mg/L)	GB/T5750.6-2006	≤1.0	0.000500	合格	---
27	锌 (mg/L)	GB/T5750.6-2006	≤1.0	未检出	合格	检出限: 0.7μg/L
28	三氯甲烷 (mg/L)	GB/T5750.10-2006	<0.06	未检出	合格	检出限: 0.2μg/L
29	四氯化碳 (mg/L)	GB/T5750.8-2006	<0.002	未检出	合格	检出限: 0.1μg/L
30	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2006	<100	1	合格	---
31	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006	不得检出	未检出	合格	---
32	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006	不得检出	未检出	合格	---
33	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006	不得检出	未检出	合格	---
34	游离余氯 (mg/L)	GB/T5750.11-2006	---	未检出	---	检出限: 0.05mg/L
-----以下空白-----						
备注	---					