黄南州2026年同仁市农牧区及城区饮用水卫生监测项目丰水期样品结果表

市州	县区	编号（与系统上报的样品编号一致）	工程/水厂名称	农村/城市	水样类型（出厂水、末梢水、二次供水）	消毒方式	总大肠菌群（MPN/100ml）	大肠埃希氏菌（MPN/100ml）	菌落总数（CFU/ml）	砷As[He]（mg/L）	镉Cd[He]（mg/L）	铬（六价mg/L）	铅Pb[He]（mg/L）	汞Hg[He]（mg/L）	氰化物（mg/L）	氟化物（mg/L）	硝酸盐（以N计，mg/L）	游离氯（mg/L）	三氯甲烷（mg/L）	一氯二溴甲烷（mg/L）	二氯一溴甲烷（mg/L）	三溴甲烷（mg/L）	三卤甲烷	二氯乙酸（mg/L）	三氯乙酸（mg/L）	氯酸盐（mg/L）	臭氧（mg/L）	溴酸盐（mg/L）	二氧化氯（mg/L）	亚氯酸盐（mg/L）	色度（铂钴色度单位）	浑浊度（NTU-散射浊度单位）	嗅和味	肉眼可见物	pH	铝AL[He]（mg/L）	铁Fe[He]（mg/L）	锰Mn[He]（mg/L）	铜Cu[He]（mg/L）	锌Zn[He]（mg/L）	氯化物（mg/L）	硫酸盐（mg/L）	溶解性总固体（mg/L）	总硬度（mg/L）	高锰酸盐指数（mg/l）	氨（以N计，mg/L）
黄南州	同仁市	TR202608001	牙浪村人饮工程	农村	出厂水	次氯酸钠消毒	未检出	未检出	2	0.0041	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0002	<0.002	0.28	1.72	0.68	0.026161	<0.000016	0.000772	<0.000041	0.449168	0.001435	0.006292						<5	<1	无	无	7.32	0.001	0.049	0.0017	<0.0006	0.002	5.10	109.76	306	188	0.52	0.27
	同仁市	TR202608002	牙浪村人饮工程	农村	末梢水	次氯酸钠消毒	未检出	未检出	未检出	0.0031	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0002	<0.002	0.32	1.81	0.16	0.027128	<0.000016	0.004004	<0.000041	0.519152	0.000256	0.000518						<5	<1	无	无	7.40	0.001	0.050	0.0014	0.0006	0.002	5.14	112.93	302	181	0.71	0.35
	同仁市	TR202608003	加吾乡俄毛、哈龙村人饮工程	农村	出厂水	次氯酸钠消毒	未检出	未检出	未检出	0.0040	0.000082	<0.004	0.000271	0.0002	<0.002	0.50	2.24	1.5	0.022641	0.001045	0.004331	<0.000041	0.460188	0.000516	0.011102						<5	<1	无	无	7.21	0.001	0.051	0.0001	0.0007	0.003	8.89	10.89	322	222	0.32	<0.02
	同仁市	TR202608004	加吾乡俄毛、哈龙村人饮工程	农村	末梢水	次氯酸钠消毒	未检出	未检出	未检出	0.0041	0.000098	<0.004	0.000377	0.0002	<0.002	0.48	2.18	1.48	0.029051	0.001172	0.005380	<0.000041	0.585775	0.004895	0.011972						<5	<1	无	无	7.19	0.001	0.033	0.0001	0.0017	0.004	8.73	10.22	323	270	0.53	<0.02
	同仁市	TR202608005	黄乃亥三村人饮工程	农村	出厂水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	未检出	0.0082	<0.00006	<0.004	0.000084	0.0003	<0.002	0.10	0.89												0.2	0.22	<5	<1	无	无	7.67	0.003	0.028	0.0007	0.0009	0.047	4.99	20.66	133	105	0.63	<0.02
	同仁市	TR202608006	黄乃亥三村人饮工程	农村	末梢水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	未检出	0.0080	<0.00006	<0.004	0.000074	0.0004	<0.002	0.08	1.11												0.19	0.24	<5	<1	无	无	7.68	0.003	0.025	0.0008	0.0012	0.059	4.80	20.58	136	108	0.56	<0.02
	同仁市	TR202608007	措玉村人饮工程	农村	出厂水	次氯酸钠消毒	未检出	未检出	未检出	0.0032	<0.00006	<0.004	0.000078	0.0003	<0.002	<1	1.68	0.4	0.004568	<0.000016	0.000958	<0.000041	0.092385	0.001696	0.011574						<5	<1	无	无	7.86	0.002	0.034	0.0002	<0.0006	0.009	5.26	56.08	279	215	0.65	<0.02
	同仁市	TR202608008	措玉村人饮工程	农村	末梢水	次氯酸钠消毒	未检出	未检出	4	0.0026	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0003	<0.002	0.12	1.76	0.38	0.003881	<0.000016	0.000789	<0.000041	0.078118	0.001259	0.010753						<5	<1	无	无	7.92	0.003	0.032	0.0002	<0.0006	0.005	5.28	57.43	279	211	0.68	<0.02
	同仁市	TR202608009	曲玛村人饮工程	农村	出厂水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	未检出	0.0027	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0003	<0.002	0.19	2.43												0.28	0.18	<5	<1	无	无	7.39	0.001	0.033	0.0001	0.0006	0.008	7.33	38.41	240	190	0.50	<0.02
	同仁市	TR202608010	曲玛村人饮工程	农村	末梢水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	2	0.0027	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0003	<0.002	<1	2.59												0.16	0.27	<5	<1	无	无	7.48	0.001	0.037	0.0002	0.0010	0.005	7.05	38.62	245	194	0.60	0.02
	同仁市	TR202608011	录合相人饮工程	农村	出厂水	次氯酸钠消毒	未检出	未检出	未检出	0.0034	<0.00006	0.014	<0.00007	0.0005	<0.002	0.55	2.16	0.43	0.015413	0.000299	0.003208	<0.000041	0.313548	0.003425	0.014896						<5	<1	无	无	7.96	0.002	0.038	0.0001	0.0012	0.002	22.77	57.49	327	222	0.91	0.14
	同仁市	TR202608012	录合相人饮工程	农村	末梢水	次氯酸钠消毒	未检出	未检出	未检出	0.0033	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0005	<0.002	0.50	1.91	0.29	0.010692	0.000135	0.002237	<0.000041	0.217038	0.002047	0.015545						<5	<1	无	无	8.01	0.002	0.034	0.0001	0.0012	0.002	19.43	49.31	326	215	0.87	0.03
	同仁市	TR202608013	多哇镇镇东维村异地搬迁点人饮工程	农村	出厂水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	未检出	0.0005	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0003	<0.002	0.14	0.91												0.44	0.13	<5	<1	无	无	7.92	0.004	0.031	0.0010	<0.0006	0.002	4.13	18.30	231	207	0.97	0.18
	同仁市	TR202608014	多哇镇镇东维村异地搬迁点人饮工程	农村	末梢水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	未检出	0.0004	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0003	<0.002	0.15	0.96												0.34	0.16	<5	<1	无	无	7.93	0.004	0.028	0.0002	<0.0006	0.001	3.33	17.82	241	218	0.63	0.07
	同仁市	TR202608015	多哇镇尖德村异地搬迁点人饮工程	农村	出厂水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	未检出	0.0008	<0.00006	<0.004	0.000078	0.0002	<0.002	0.13	0.85												0.62	0.08	<5	<1	无	无	7.33	<0.0006	0.031	0.0005	<0.0006	0.003	6.58	13.96	253	225	0.41	0.13
	同仁市	TR202608016	多哇镇尖德村异地搬迁点人饮工程	农村	末梢水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	未检出	0.0007	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0002	<0.002	<1	0.90												0.3	0.17	<5	<1	无	无	7.32	0.001	0.029	0.0008	<0.0006	0.003	4.35	14.09	250	230	0.63	0.11
	同仁市	TR202608017	赛庆人饮工程	农村	出厂水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	未检出	0.0011	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0002	<0.002	0.09	1.86												0.1	0.31	<5	<1	无	无	7.11	0.002	0.027	0.0002	0.0006	0.006	6.83	47.64	298	241	0.59	0.09
	同仁市	TR202608018	赛庆人饮工程	农村	末梢水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	未检出	0.0012	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0002	<0.002	0.12	1.88												0.37	0.15	<5	<1	无	无	7.09	0.002	0.027	0.0002	0.0008	0.004	6.51	48.23	297	238	0.70	0.23
	同仁市	TR202608019	瓜什则乡四村游牧民定居点饮水安全工程	农村	出厂水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	未检出	0.0016	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0002	<0.002	<1	3.04												0.61	0.09	<5	<1	无	无	7.16	0.002	0.023	0.0004	0.0014	0.003	6.78	59.98	261	191	1.01	0.13
	同仁市	TR202608020	瓜什则乡四村游牧民定居点饮水安全工程	农村	末梢水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	未检出	0.0015	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0002	<0.002	0.11	3.06												0.67	0.07	<5	<1	无	无	7.16	0.002	0.035	0.0003	0.0021	0.006	6.90	60.60	261	196	2.26	0.17
	同仁市	TR202608021	双朋拉卡人饮工程	农村	出厂水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	未检出	0.0049	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0002	<0.002	0.27	2.48												0.19	0.23	<5	<1	无	无	7.62	0.001	0.037	0.0004	0.0013	0.002	10.08	36.53	339	172	2.22	0.24
	同仁市	TR202608022	双朋拉卡人饮工程	农村	末梢水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	未检出	0.0048	<0.00006	0.013	<0.00007	0.0002	<0.002	0.28	2.58												0.07	0.38	<5	<1	无	无	7.47	0.001	0.034	0.0006	0.0013	0.002	10.62	38.01	339	121	0.99	0.17
	同仁市	TR202608023	双朋西人饮工程	农村	出厂水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	未检出	0.0013	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0002	<0.002	0.34	4.39												0.45	0.12	<5	<1	无	无	7.52	0.001	0.036	0.0001	0.0007	0.001	16.61	46.36	361	225	0.95	0.33
	同仁市	TR202608024	双朋西人饮工程	农村	末梢水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	未检出	0.0013	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0001	<0.002	0.30	4.43												0.27	0.19	<5	<1	无	无	7.55	0.001	0.032	0.0001	0.0009	0.001	15.39	46.67	359	243	0.52	0.27
	同仁市	TR202608025	保安镇四村饮水安全工程	农村	出厂水	次氯酸钠消毒	未检出	未检出	未检出	0.0013	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0001	<0.002	0.32	5.69	0.58	0.006666	0.000252	0.003084	<0.000041	0.187905	0.001093	0.010123						<5	<1	无	无	7.55	0.001	0.032	0.0001	<0.0006	0.001	16.08	48.63	360	276	0.48	0.27
	同仁市	TR202608026	保安镇四村饮水安全工程	农村	末梢水	次氯酸钠消毒	未检出	未检出	未检出	0.0013	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0001	<0.002	0.33	6.00	0.38	0.012914	0.004487	0.007164	0.000212	0.381623	0.000452	0.008765						<5	<1	无	无	7.55	0.001	0.028	0.0001	0.0010	0.002	16.93	51.22	360	257	0.60	0.12
	同仁市	TR202608027	保安镇全都沙索么村人饮工程	农村	出厂水	次氯酸钠消毒	未检出	未检出	未检出	0.0006	<0.00006	0.018	<0.00007	0.0001	<0.002	0.41	1.40	1.5	0.044711	0.001772	0.008529	<0.000041	0.905258	0.003876	0.006877						<5	<1	无	无	7.55	0.002	0.026	0.0001	0.0010	0.001	74.00	14.47	410	135	0.68	0.08
	同仁市	TR202608028	保安镇全都沙索么村人饮工程	农村	末梢水	次氯酸钠消毒	未检出	未检出	未检出	0.0007	<0.00006	0.018	<0.00007	0.0001	<0.002	0.40	1.34	1.49	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000677	0.002341	0.005432						<5	<1	无	无	7.55	0.001	0.029	0.0001	0.0012	0.002	73.13	14.07	412	128	0.65	0.18
	同仁市	TR202608029	浪加村人饮工程	农村	出厂水	次氯酸钠消毒	未检出	未检出	未检出	0.0072	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0001	<0.002	0.62	9.73	0.63	0.011497	0.006658	0.008407	0.000819	0.406503	0.001567	0.024568						<5	<1	无	无	7.47	0.001	0.027	0.0002	0.0015	0.002	54.25	70.99	465	200	0.75	0.24
	同仁市	TR202608030	浪加村人饮工程	农村	末梢水	次氯酸钠消毒	未检出	未检出	未检出	0.0067	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0001	<0.002	0.60	9.51	0.43	0.005070	0.004605	0.004620	0.000571	0.213260	0.000689	0.023457						<5	<1	无	无	7.43	0.001	0.027	0.0002	0.0015	0.002	53.66	70.66	464	180	0.82	0.24
	同仁市	TR202608031	保安镇东干木人饮工程	农村	出厂水	次氯酸钠消毒	未检出	未检出	未检出	0.0021	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0001	<0.002	0.48	4.23	0.52	0.010281	0.007320	0.007572	0.001656	0.387310	0.004532	0.006789						<5	<1	无	无	7.56	0.001	0.023	0.0001	0.0013	0.001	80.69	128.99	537	255	0.55	0.24
	同仁市	TR202608032	保安镇东干木人饮工程	农村	末梢水	次氯酸钠消毒	未检出	未检出	未检出	0.0020	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0001	<0.002	0.49	4.22	0.62	0.015513	0.008410	0.010025	0.001754	0.527273	0.002894	0.007890						<5	<1	无	无	7.54	0.001	0.021	0.0001	0.0013	0.004	81.23	129.75	538	245	0.57	0.20
	同仁市	TR202608033	曲乎乡瓜什则村人饮工程	农村	出厂水	次氯酸钠消毒	未检出	未检出	未检出	0.0026	<0.00006	0.014	<0.00007	0.0001	<0.002	1.24	2.44	1.42	0.001778	0.001143	0.000874	<0.000041	0.055835	0.001234	0.022346						<5	<1	无	无	7.33	0.001	0.032	0.0001	<0.0006	0.003	10.19	103.11	371	253	0.56	0.25
	同仁市	TR202608034	曲乎乡瓜什则村人饮工程	农村	末梢水	次氯酸钠消毒	未检出	未检出	未检出	0.0025	<0.00006	0.011	<0.00007	0.0001	<0.002	1.20	2.33	1.22	0.001220	0.000706	0.000448	<0.000041	0.035065	<0	0.009877						<5	<1	无	无	7.44	<0.0006	0.032	0.0001	<0.0006	0.002	8.77	93.38	365	244	0.79	0.27
	同仁市	TR202608035	江什加人饮工程	农村	出厂水	次氯酸钠消毒	未检出	未检出	未检出	0.0024	<0.00006	0.017	<0.00007	0.0001	<0.002	0.25	1.24	0.64	0.031230	0.000693	0.000560	<0.000041	0.536968	<0	0.021235						<5	<1	无	无	7.89	0.038	0.033	0.0009	<0.0006	0.001	10.45	91.48	314	210	0.56	0.19
	同仁市	TR202608036	江什加人饮工程	农村	末梢水	次氯酸钠消毒	未检出	未检出	2	0.0032	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0001	<0.002	0.24	1.26	0.64	0.040363	0.000915	0.007106	<0.000041	0.800505	<0	0.004321						<5	<1	无	无	7.93	0.039	0.033	0.0008	0.0006	0.001	11.57	93.06	317	209	0.71	0.21
	同仁市	TR202608037	扎毛乡立仓村饮水安全工程	农村	出厂水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	2	0.0012	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0001	<0.002	0.81	4.47												0.14	0.19	<5	<1	无	无	7.45	0.002	0.038	0.0002	0.0013	0.001	16.71	212.81	525	235	0.74	0.17
	同仁市	TR202608038	扎毛乡立仓村饮水安全工程	农村	末梢水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	未检出	0.0013	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0001	<0.002	0.81	4.47												0.07	0.12	<5	<1	无	无	7.45	0.002	0.035	0.0001	0.0013	0.001	16.76	215.57	525	217	0.83	0.21
	同仁市	TR202608039	扎毛卡苏乎人饮工程	农村	出厂水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	未检出	0.0002	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0001	<0.002	0.13	1.44												0.24	0.23	<5	<1	无	无	7.33	0.001	0.035	0.0001	<0.0006	0.002	6.38	85.29	401	305	0.43	0.25
	同仁市	TR202608040	扎毛卡苏乎人饮工程	农村	末梢水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	未检出	0.0001	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0001	<0.002	0.13	1.38												0.1	0.18	<5	<1	无	无	7.43	0.001	0.038	0.0001	<0.0006	0.002	3.57	82.78	394	302	0.64	0.31
	同仁市	TR202608041	加吾岗人饮工程	农村	出厂水	次氯酸钠消毒	未检出	未检出	未检出	0.0002	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0002	<0.002	0.11	0.97	0.44	0.011245	0.002548	0.003782	<0.000041	0.276135	0.001345	0.007457						<5	<1	无	无	8.02	0.001	0.027	0.0001	<0.0006	0.001	5.54	38.60	379	333	0.35	0.38
	同仁市	TR202608042	加吾岗人饮工程	农村	末梢水	次氯酸钠消毒	未检出	未检出	未检出	0.0002	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0002	<0.002	0.12	0.98	0.34	0.007097	0.001382	0.001918	<0.000041	0.164275	0.000467	0.008543						<5	<1	无	无	8.01	0.001	0.027	0.0001	<0.0006	0.001	5.59	38.47	385	339	0.72	0.36
	同仁市	TR202608043	兰采土房村人饮工程	农村	出厂水	次氯酸钠消毒	未检出	未检出	未检出	0.0007	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0003	<0.002	<1	1.61	2	0.025638	0.000248	0.003493	<0.000041	0.488202	0.003789	0.006288						<5	<1	无	无	7.01	0.002	0.023	0.0001	<0.0006	0.001	8.67	18.12	207.1	177	0.27	0.27
	同仁市	TR202608044	兰采土房村人饮工程	农村	末梢水	次氯酸钠消毒	未检出	未检出	2	0.0007	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0004	<0.002	0.23	1.62	0.92	0.000325	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.005827	0.002534	0.005211						<5	<1	无	无	7.67	0.001	0.021	0.0001	0.0022	0.005	7.92	18.26	208.7	179	0.81	0.26
	同仁市	TR202608045	兰采乡环曲乎人饮工程	农村	出厂水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	未检出	0.0027	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0002	<0.002	0.24	1.25												0.13	0.21	<5	<1	无	无	7.89	0.041	0.032	0.0015	0.0010	0.001	9.84	91.05	311	208	0.54	0.34
	同仁市	TR202608046	兰采乡环曲乎人饮工程	农村	末梢水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	未检出	0.0031	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0002	<0.002	0.25	1.22												0.05	0.13	<5	<1	无	无	7.91	0.033	0.030	0.0014	0.0007	0.001	9.82	91.41	315	210	0.35	0.45
	同仁市	TR202608047	黄乃亥乡羊智沟村饮水安全工程	农村	出厂水	次氯酸钠消毒	未检出	未检出	未检出	0.0041	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0002	<0.002	0.68	2.53	1.68	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000677	0.004456	0.006543						<5	<1	无	无	7.76	0.003	0.031	0.0002	0.0011	0.001	22.15	110.51	378	241	0.60	0.36
	同仁市	TR202608048	黄乃亥乡羊智沟村饮水安全工程	农村	末梢水	次氯酸钠消毒	未检出	未检出	未检出	0.0040	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0002	<0.002	0.47	2.58	1.08	0.000226	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.004177	0.002901	0.007654						<5	<1	无	无	7.63	0.002	0.029	0.0002	0.0013	0.005	22.21	110.51	376	235	0.79	0.45
	同仁市	TR202608049	瓜什则乡四村游牧民定居点饮水安全工程	农村	末梢水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	未检出	0.0014	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0001	<0.002	0.17	2.79												0.73	0.14	<5	<1	无	无	7.34	0.003	0.031	0.0008	0.0013	0.002	6.70	58.66	262	191	2.44	0.37
	同仁市	TR202608050	扎毛乡扎毛村人饮工程	农村	末梢水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	未检出	0.0005	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0001	<0.002	0.42	1.65												0.08	0.12	<5	<1	无	无	7.62	0.053	0.029	0.0002	0.0012	0.001	19.36	204.98	586	317	0.88	0.36
	同仁市	TR202608051	同仁市城镇供水人饮工程	城市	末梢水	二氧化氯消毒	4.2	1	未检出	0.0015	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0001	<0.002	0.21	1.22												0.02	0.08	<5	<1	无	无	7.90	0.042	0.030	0.0011	0.0011	0.001	10.24	84.74	323	225	1.88	0.37
	同仁市	TR202608052	同仁市城镇供水人饮工程	城市	末梢水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	未检出	0.0015	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0001	<0.002	0.24	1.22												0.12	0.11	<5	<1	无	无	7.87	0.044	0.032	0.0014	0.0007	0.001	10.31	84.41	321	214	0.64	0.38
	同仁市	TR202608053	同仁市城镇供水人饮工程	城市	末梢水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	未检出	0.0015	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0001	<0.002	0.24	1.21												0.07	0.13	<5	<1	无	无	7.86	0.046	0.029	0.0017	0.0007	0.001	10.25	84.24	320	223	0.52	0.41
	同仁市	TR202608054	同仁市城镇供水人饮工程	城市	末梢水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	2	0.0014	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0001	<0.002	0.23	1.21												0.05	0.10	<5	<1	无	无	7.85	0.046	0.030	0.0016	0.0007	0.001	10.28	83.86	321	224	0.74	0.33
	同仁市	TR202608055	同仁市城镇供水人饮工程	城市	末梢水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	77	0.0015	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0001	<0.002	0.22	1.21												0.05	0.12	<5	<1	无	无	8.44	0.045	0.030	0.0002	0.0021	0.001	9.91	80.53	349	67	0.28	0.04
	同仁市	TR202608056	同仁市城镇供水人饮工程	城市	末梢水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	10	0.0017	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0001	<0.002	0.25	1.23												0.05	0.14	<5	<1	无	无	8.42	0.040	0.031	0.0013	0.0006	0.001	9.81	80.95	319	224	0.05	0.42
	同仁市	TR202608057	同仁市城镇供水人饮工程	城市	末梢水	二氧化氯消毒	8.7	1	17	0.0014	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0001	<0.002	0.25	1.31												0.1	0.17	<5	<1	无	无	7.86	0.034	0.029	0.0015	0.0009	0.085	9.94	80.36	321	228	0.71	<0.02
	同仁市	TR202608058	同仁市城镇供水人饮工程	城市	末梢水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	未检出	0.0014	<0.00006	<0.004	0.000448	0.0001	<0.002	0.22	1.21												0.07	0.11	<5	<1	无	无	7.84	0.045	0.031	0.0021	0.0008	0.013	10.20	83.70	322	223	0.68	0.16
	同仁市	TR202608059	同仁市城镇供水人饮工程	城市	末梢水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	未检出	0.0015	<0.00006	<0.004	0.000095	0.0001	<0.002	0.25	1.21												0.09	0.13	<5	<1	无	无	7.85	0.047	0.029	0.0014	0.0006	0.004	10.15	83.70	321	225	0.75	0.11
	同仁市	TR202608060	同仁市城镇供水人饮工程	城市	末梢水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	2	0.0016	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0001	<0.002	0.23	1.21												0.08	0.13	<5	<1	无	无	7.85	0.046	0.030	0.0030	0.0006	0.003	10.26	83.53	322	226	0.51	0.13
	同仁市	TR202608061	同仁市城镇供水人饮工程	城市	出厂水	二氧化氯消毒	未检出	未检出	26	0.0016	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0001	<0.002	0.22	1.20												0.23	0.17	<5	<1	无	无	7.87	0.047	0.030	0.0031	0.0006	0.002	10.10	83.04	322	222	0.74	0.45